

**I N F O R M A C J A**  
**o skierowanym zapytaniu do SIWZ**  
**i odpowiedź Zamawiającego na przedmiotowe zapytanie**  
**oraz o zmianie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Numer sprawy: **RTI.271.9.2015**

Nazwa zadania: **Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w dniu 24 lutego 2015r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.
2. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

**Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między PT na w/w zadanie, a załączonymi do SIWZ przedmiarami.

Braki w przedmiarze dotyczą Instalacji elektrycznych - otóż w PT widnieją natomiast w przedmiarach brak:

- obmiaru instalacji odgromowej przewidzianej do wykonania,
- obmiaru zasilania kuchenek elektrycznych - przewód YDY 5x4mm<sup>2</sup>,
- obmiaru przewodów WLZ przewidzianych do wykonania.

Prosimy o wyjaśnienie tych braków w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

- 1) Odnośnie instalacji odgromowej, należy uwzględnić wykonanie na 2 budynkach:
  - połączenie złącza kontrolnego (FeZn 25x4) - szt. 10
  - zwody kontrolne (FeZn 25x4) - szt. 8 x 2,5 mb = 20 mb
  - złącza kontrolne (w puszkach kontrolnych) - szt. 8
  - zwody pionowe (druć FeZn fi 8 mm) szt. 8 x 3,0 mb = 24 mb
  - połączenia zwodów z rynnami i pokryciem - szt. 20
  - iglica na kominach wraz z zamocowaniem i połączeniem z pokryciem - szt. 7
- 2) Nie należy uwzględniać wykonania zasilania kuchenek elektrycznych (do zastosowania przewidziano kuchenki gazowe).
- 3) W uzupełnieniu pozostałych elementów instalacji elektrycznych należy uwzględnić:
  - zamontowanie ochrony przeciwprzepięciowej w rozdzielniach głównych, ochronnik SPB-12/280/3 połączyć przewodem LgYżo 1x16 mm<sup>2</sup> - szt. 2
  - połączenie tablic mieszkaniowych z SL (rozdzielnice licznikowe) - szt. 4, połączone z TM przewodem YDY 5x10 mm<sup>2</sup> - 7 odcinków - 75 mb, przewody prowadzone w rurach RL.
3. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w treści SIWZ dotyczącej postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na w/w zadanie, wprowadzono zmianę, dotyczącą uściślenia niektórych zapisów we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. W związku z powyższym traci swoją ważność dotychczasowy wzór umowy, zawarty w pliku pn. *Bud komunalne\_budowa\_SIWZ\_Zał 11 Wzór umowy.pdf*. W to miejsce obowiązującym staje się nowy wzór umowy, określony jako **Załącznik nr 11A do SIWZ**. Treść wym. załącznika jest zawarta w pliku pn. *Bud komunalne\_budowa\_SIWZ\_Zał 11A Wzór umowy\_popr.pdf*, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszą informacją.
4. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienie do treści SIWZ, nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **06 marca 2015r.**, do godz. **10.00**.

Z up. BURMISTRZA

  
Piotr Klein

Zastępca Burmistrza

.....  
Kierownik Zamawiającego