

I N F O R M A C J A
o skierowanym zapytaniu do SIWZ
i odpowiedź Zamawiającego na przedmiotowe zapytanie

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Numer sprawy: **TI.271.49.2017**

Nazwa zadania: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiec Gmina Dzierzgoń**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w dniu 25 sierpnia 2017r., t.j. przed terminem o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.
2. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w technologii betonu cementowego - betonu wałowanego RCC? W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą technologii RCC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przebudowy nawierzchni przedmiotowej drogi gminnej w technologii betonu cementowego - betonu wałowanego RCC, pod warunkiem zachowania warunków gwarancyjnych określonych w SIWZ oraz zachowania co najmniej takich samych lub lepszych standardów technicznych i jakościowych nawierzchni wykonywanej we wskazanej technologii RCC, w odniesieniu do parametrów przewidywanej do zastosowania zgodnie ze SIWZ - nawierzchni bitumicznej typu SMA 16 JENA DTS.

3. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienie do treści SIWZ, nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **08 września 2017r.**, do godz. **10.00**.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

.....
Kierownik Zamawiającego